



Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dn. 21 grudnia 2011r.



GMINA
FAIR PLAY
2010

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi
Rady Gminy
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Komendant GZ OSP
tel. (41) 347-50-21

Działalność
gospodarcza
Unia Europejska
Promocja
tel. (41) 347-50-53

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Plac
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Oplaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Informacja Turystyczna
tel. (41) 345-96-50 w.35

**Wszyscy
Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia**

Strona internetowa Zamawiającego

GKB- 2232/435/P/1/11

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GKB – 2232/435/P/11 na: „Przebudowa budynku Remizy OSP w m. Kowala, gmina Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie - ocieplenie przegród zewnętrznych budynku”

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.12.2011r do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 1, pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesione przez Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy należy rozumieć, że w 1.1, 1.2,1.3, należy wycenić wyłącznie robocizną, a wszystkie materiały będą pochodziły z demontażu?

Odpowiedź na pytanie 1:

W poz. 1.1, 1.2, 1.3, należy przyjąć do ponownego montażu zdemontowane wcześniej oprawy oświetleniowe, przewody instalacji odgromowej oraz wsporniki i klimatyzatory ścienne.

Pytanie 2:

Według jakiej pozycji KNR należy wycenić pozycję 1.3 przedmiaru robót, czy należy ją wycenić jako kalkulację własną?

Odpowiedź na pytanie 2:

Pozycję 1.3 przedmiaru należy wycenić poprzez dobranie odpowiednich pozycji KNR lub jako kalkulację własną.

Pytanie 3:

Proszę o podanie parametrów technicznych okien.

Odpowiedź na pytanie 3:

Okna PCV, uchylno- rozwieralne, dwudzielne, szyby zespolone o parametrach izolacyjnych $U_g 1,1$ (kw/m^2K)

Pytanie 4:

Proszę o przedstawienie rodzaju i numerów kolorystyki wg przykładowego producenta oraz grubości ziarna tynków.

Odpowiedź na pytanie 4:

Kolorystyka tynków i grubość ziarna tynków do ostatecznego uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót po akceptacji producenta tynków zaproponowanego przez wybranego wykonawcę.

Pytanie 5:

Proszę o podanie koloru płytek elewacyjnych z poz. 3.8 przedmiaru robót oraz rys.

Odpowiedź na pytanie 5:

Kolor płytek należy dopasować do koloru płytek istniejących na budynku, a sposób ułożenia jest widoczny na załączonych rysunkach elewacji budynku.

Pytanie 6:

Która pozycja przedmiaru dotyczy kucia płytek klinkierowych? Proszę o wskazanie lub dodanie takiej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 6:

Istniejące okładziny z płytek klinkierowych nie podlegają skuciu.

Pytanie 7:

Ile zamocowań należy wpisać w poz. 5.2 przedmiaru robót?

Odpowiedź na pytanie 7:

Ilość zamocowań należy przyjąć zgodnie z normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Pytanie 8:

Czy wykonanie napisu „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOWALI” jest w zakresie powyższego przetargu? Jeśli tak to proszę o podanie wielkości i koloru liter oraz materiału z jakiego należy go wykonać.

Odpowiedź na pytanie 8:

Wykonanie napisu „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOWALI” nie jest objęte zakresem zadania.

Pytanie 9:

Czy wymiana 5 szt. parapetów wewnętrznych z konglomeratu jest w zakresie powyższego zadania? Taki zapis widnieje w specyfikacji, a brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Jeżeli tak to proszę o dodanie takiej pozycji wraz z podaniem obmiarów.

Odpowiedź na pytanie 9:

Wymiana 5 szt. parapetów wewnętrznych z konglomeratu nie jest objęte zakresem zadania.

Pytanie 10:

Która pozycja przedmiaru dotyczy kucia płytek klinkierowych? Proszę o wskazanie lub dodanie takiej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 10:

Odpowiedź w pyt. nr 6

Pytanie 11:

Czy wykonanie instalacji odgromowej jest w zakresie ww. zadania? Jeżeli tak to proszę o dodanie pozycji dotyczącej montażu takiej instalacji.

Odpowiedź na pytanie 11:

Ponowny montaż zdemontowanej instalacji odgromowej jest w zakresie zadania. Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej ujęty jest w opisie poz. 1.2. przedmiaru robót.

Pytanie 12:

Jaką grubość i kolor blachy powlekanej należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie 12:

Grubość blachy powlekanej 0,5 mm, kolor do uzgodnienia w ramach nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robót, który jest wyłącznie materiałem pomocniczym. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się w sposób szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej oraz sprawdzenia przedmiarów robót w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich (w jego ocenie) niezbędnych robót gwarantujących prawidłowe wykonanie zamówienia, m.in. roboty przygotowawcze, zabezpieczające, transportowe, roboty podstawowe i inne elementy nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania robót, w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty prac porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, dostarczenie dla potrzeb budowy energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, dozoru zaplecza, koszty odbiorów, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt obsługi geodezyjnej, itp.

Z poważaniem


WOJT GMINY
Stanisław Barycki