


# Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,  
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,  
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dnia 22 sierpnia 2008r



GMINA

FAIR PLAY

2007

Sekretarz Gminy  
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy  
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny  
tel. (41) 347-50-20

Biurowisko Obsługi  
Rady Gminy  
Promocja, Turystyka,  
Rozwój  
Informatyk  
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego  
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich  
Kadry  
tel. (41) 347-50-50  
Obrona Cywilna  
tel. (41) 347-50-51  
Działalność  
gospodarcza  
tel. (41) 347-50-53  
Ewidencja Ludności  
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,  
Zagospodarowania  
Przestrzennego,  
Gospodarki  
Komunalnej,  
Drogownictwa  
i Inwestycji  
tel. (41) 347-50-80  
tel. (41) 347-50-83  
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,  
Gospodarki  
Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska  
tel. (41) 347-50-70  
tel. (41) 347-50-73  
Geodeta Gminy  
tel. (41) 347-50-75  
Gospodarka  
Nieruchomościami  
tel. (41) 347-50-71  
Ochrona Środowiska  
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy  
Kasa  
tel. (41) 347-50-31  
Księgowość  
tel. (41) 347-50-33  
Płace  
tel. (41) 347-50-35  
Podatki i Opłaty  
tel. (41) 347-50-37  
tel. (41) 347-50-38

**Wykonawcy  
którzy otrzymali Specyfikację  
Istotnych Warunków Zamówienia**

GKB- 2222/278/P-II/2/08

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Przedszkola Samorządowego w m. Nowiny, Gmina Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie, I ETAP – Budowa i wyposażenie placu zabaw: dostawa i montaż urządzeń zabawowych”.

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie 5 :**

„Czy urządzenia zabawowe powinny być montowane na kotwach stalowych ocynkowanych, które chronią drewno przed szkodliwym wpływem wilgoci czy też w wersji podstawowej, bez kotw?”

**Odpowiedź:**

Elementy mocowań zagłębione w ziemi winny być trwale zabezpieczone przed wilgocią i korozją. ( Rozdz. II pkt. 2 ppkt. a, str. 3 SIWZ).

**Pytanie 6:**

„Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji do 45 dni od dnia podpisania umowy?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu realizacji do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin realizacji wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

**Pytanie 7:**

„Przy realizacji prac z zakresu dostawy i montażu urządzeń zabawowych nie są wymagane uprawnienia budowlane. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od wymogu dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, jak również przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego, ponieważ niniejsze zamówienie zdefiniowane zostało jako zamówienie na roboty budowlane z uwagi na fakt , iż zgodnie z art. 3 pkt 1c Prawa budowlanego obiektem budowlanym jest obiekt małej architektury przez co należy rozumieć niewielkie obiekty , a w szczególności: użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki ( art. 3 pkt. 4c – Prawa budowlanego) oraz z uwagi na to , że jest ono częścią zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy Przedszkola Samorządowego w m. Nowiny na które Zamawiający uzyskał Decyzję – Pozwolenie na budowę.

ZASTĘPCA WÓJTA

*Krzysztof Rybn*