



Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębienie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dnia 24 lutego 2009r



GMINA

FAIR PLAY

2008

**Wykonawcy
którzy otrzymali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia**

Strona Internetowa Zamawiającego

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi
Rady Gminy
Promocja
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Działalność
gospodarcza
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Informacja Turystyczna
tel. (41) 347-50-53

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta Gminy
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-31
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Place
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

GKB- 2222/278/P-III/3/09

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Przedszkola Samorządowego w m. Nowiny, Gmina Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie, I ETAP – Budowa i wyposażenie placu zabaw: dostawa i montaż urządzeń zabawowych”.

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania w dniu 23.02.2009r do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

„Czy w związku z zapisem w pkt. 2 SIWZ – zakres zamówienia w części dotyczącej bezpieczeństwa „Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi (...) PN-EN 1177” – oferta ma obejmować wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek pod urządzeniami które tego wymagają? Jest to istotne przy prawidłowej wycenie.”

Odpowiedź na pytanie 1:

Oferta nie musi obejmować wykonania nawierzchni amortyzującej upadek pod urządzeniami które tego wymagają.

Pytanie 2:

„Czy piaskownice mają być wypełnione piaskiem?”

Odpowiedź na pytanie 2:

Piaskownice muszą być wypełnione piaskiem.

Pytanie 3:

„Jak rozumieć zapis, że elementy mocowań w ziemi winny być trwale zabezpieczone przed wilgocią – czy oznacza to że urządzenia powinny być wyposażone w stopy metalowe?”

Odpowiedź na pytanie 3:

Zapis, że elementy mocowań zagłębione w ziemi winny być trwale zabezpieczone przed wilgocią oznacza, że winny być one odpowiednio zabezpieczone np.: poprzez wyposażenie urządzeń w stopy metalowe lub w inny sposób gwarantujący trwale zabezpieczenie elementów mocowań zagłębionych w ziemi przed wilgocią a w przypadku mocowań metalowych również przed korozją.

Z poważaniem

WÓJTA

Krzysztof Hym
KASTRKA WÓJTA