

ZGKiM/126/09

## INFORMACJA

*o wpłynięciu zapytania i wniosków do zapisów SIWZ*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa oleju opałowego lekkiego typu oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości około 60 000 litrów wraz z transportem do budynków będących pod zarządem ZGKiM w Sitkówcze – Nowinach”.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówcze – Nowinach, ul. Parkowa 3 informuje, że w dniu 16-03-2009 roku wpłynęły zapytania i wnioski do zapisów SIWZ o treści:

1. Wnosimy o modyfikację parametrów (punkt 3 SIWZ) jakie ma spełniać dostarczany olej opałowy. Według obowiązującej PN-C-96024 sprzedawany olej opałowy lekki ma mieć temperaturę zapłonu min. 56°C, a nie min. 61°C.

### ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Wyznaczenie w SIWZ temperatury zapłonu oleju min. 61° C ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa pracy kotłowni (eksploatowane kotłownie znajdują się w budynkach mieszkalnych).

DYREKTOR  
Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sitkówcze - Nowinach  
*mgr inż. Włodzimierz Siwiec*