

UCHWAŁA NR RG-XXXVI / 299 / 09

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie: przyjęcia, zwróconego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, mienia Gminy Sitkówka- Nowiny

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy ustala co następuje:


§ 1. Gmina Sitkówka - Nowiny przejmuje od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, przekazane uprzednio, następujące mienie gminne: Agregat pompowy SP 77,6 prod. Grundfos w studni głębinowej 5a w Bolechowicach gm. Sitkówka - Nowiny o wartości początkowej 21 757,40 zł brutto

§ 2. Przejęcie, wykazanego w paragrafie 1 uchwały, majątku nastąpi na podstawie niniejszej uchwały, uchwały Nr IX/82/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 5 grudnia 2008r oraz dowodu PT.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Gminy Powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Pyl



UZASADNIENIE

Agregat pompowy ze studni na ujęciu Bolechowice 5a, tj. Pompa Sp 77.6 produkcji Grundfos z silnikiem MS - 6000 moc 22 kW Nr fabryczny: 7819551,8, Nr inwentarzowy MZWIK 441441/1025 został uszkodzony w wyniku tąpnięcia i osunięcia się złoża w studni. W związku z powyższym Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach powołały komisję weryfikacyjną, która protokołem nr HMW/1/07 z dnia 03.04.2007r stwierdziła, że: części pompy nadmiernie zużyte to: uszkodzony wał pompy, wytarte wirniki, tulejki, pierścienie bieżne. Części silnika nadmiernie zużyte to: "spalony" uszkodzony silnik, urwany wał wirnika na połączeniu sprzęgła z pompą- silnik nierozbieralny. W związku z tym agregat pompowy SP 77,6 prod. Grundfos jako nie nadający się do remontu komisja zakwalifikowała jako złom. Następnie Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na podstawie uchwały nr IX/82/2008 z dnia 05.12.2008r zwrócił Gminie Sitkówka - Nowiny środek trwały w postaci Agregatu pompowego SP 77,6 prod. Grundfos w studni głębinowej 5a w Bolechowicach gm. Sitkówka - Nowiny będącego w nieodpłatnym użytkowaniu. Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi podjęcie działań zmierzających do likwidacji zwróconego środka trwałego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Pał

