

Nowiny, dnia 07.10.2010r

Dotyczy postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn: „Przebudowa budynku SZPOZ przy ul. Białe Zagłębie 32 w Osiedlu Nowiny”

- I. Działając w trybie art. 38 ust 1. ustawy pzp, w imieniu Zamawiającego informujemy, że w dniu 05.10.2010r Wykonawca zwrócił się pismem w sprawach dotyczących treści SIWZ;
 1. W związku z tym, że Zamawiający wymaga kosztorysów w formie szczegółowej prosimy o załączenie kosztorysów nakładczych (ślepych) w celu sporządzenia poprawnej oferty.
 2. Drzwi ognioodporne EI30 – z dokumentacji projektowej nie wynika czy mają to być drzwi stalowe czy aluminiowe, prosimy o podanie parametrów technicznych oraz przykładowego producenta
 3. Siłowniki przy oknach dymoszczelnych – prosimy o podanie parametrów technicznych oraz przykładowego producenta.
 4. Przedmiar: budowlany piwnica + parter poz. 68, 68, budowlany I piętro poz. 33, 34 oraz budowlany II piętro poz. 39, 40 – prosimy o wyjaśnienie czego ma dotyczyć krotność przy tych pozycjach.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy pzp – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Ad 1. W celu sporządzenia poprawnej oferty należy wykonać kosztorysy w formie szczegółowej na podstawie podanych podstaw KNNR, KNRW, KNR i kalkulacji własnej w przedmiarach robót.
- Ad 2. Drzwi ognioodporne EI 30 – aluminiowe.
- Ad 3. Siłownik okna oddymiającego; okno o funkcji oddymiającej musi posiadać dwa siłowniki (80 cm skok) system MERCORA lub D+H.
- Ad 4. Proszę przyjąć: dla klatki schodowej oraz kominów - zakres prac w obrębie danego pietra 1kpl

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
25-052 Siłkowka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32
REGON 280703930; NIP 959-12-94-735
tel. 041 346 50 57 tel./fax 041 346 84 30

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Siłkowiec Nowinach
Margata Bekier