

ZGKiM/239/1/11

INFORMACJA

o wpłynięciu zapytania i wniosków do zapisów SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZGKiM/239/11

„Dostawa oleju opałowego lekkiego typu oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości około 60 000 litrów wraz z transportem do budynków będących pod zarządem ZGKiM w Sitkówce – Nowinach”.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce – Nowinach, ul. Parkowa 3 informuje, że w dniu 18-05-2011 roku wpłynęły zapytania i wnioski do zapisów SIWZ o treści:

1. Punkt 3 SIWZ, formularz oferty, oświadczenia – prosimy o zmianę tego punktu (i ew. pozostałej części SIWZ) poprzez usunięcie nazwy oleju opałowego; wskazywanie nazw handlowych zamawianych towarów, produktów etc., ich producentów lub innych danych umożliwiających identyfikację zamawianych towarów, produktów etc. przez Zamawiającego stanowi naruszenie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w szczególności dyspozycji art. 29 ust. 2 i 3 tej ustawy oraz uniemożliwia zachowanie zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że w całej specyfikacji poczynając od nadanej zamówieniu nazwie, poprzez opis przedmiotu zamówienia i cytowane przez Kierującego zapytania punkty i podpunkty SIWZ na określenie przedmiotu zamówienia używany jest termin *„oleju opałowego lekkiego typu oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus”*. Użycie słowa typu wskazuje, że wszystkie oleje opałowe lekkie spełniające te parametry są równoważne. W całej SIWZ nie został użyty jako samodzielny termin opisujący przedmiot zamówienia *„olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus”*.
2. § 9 projektu umowy – prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób (mail, fax, telefon) i kiedy (w jakich godzinach, z jakim wyprzedzeniem w stosunku do oczekiwanego terminu dostawy) odbywać się winno zgłoszenie dostawy przez Dostawcę ?

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 2. W terminie umożliwiającym udostępnienie kotłowni (minimum 1 godz. przed przyjazdem cysterny). Informujemy, że dzień dostawy jest uzgadniany odpowiednio wcześniej a powyższe odnosi się już do konkretnego dnia dostawy.

3. § 10 projektu umowy – prosimy o sprecyzowanie:

- a. jakiego kryterium oceny jakości dostarczanego oleju opałowego stosować zamierza Zamawiający?
- b. czy kryterium oceny odpowiedniej dla Zamawiającego jakości dostarczanego oleju opałowego będzie zgodność jego właściwości fizykochemicznych/składu z odpowiednią Polską Normą?
- c. jaka może być przyczyna wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanego oleju opałowego?
- d. jaka może być przyczyna wątpliwości Zamawiającego co do ilości dostarczanego oleju opałowego – uwzględniając treść § 4 ust. 3 projektu umowy, zgodnie z którym ilość dostarczanego oleju opałowego ustalana będzie wg. wskazania przepływomierza autocysterny?
- e. w jaki sposób Zamawiający zamierza badać ilość dostarczanego oleju opałowego?
- f. w jakim terminie Zamawiający zamierza zgłaszać zastrzeżenia co do ilości i jakości dostarczanego oleju opałowego?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 3 a, b, c, d, e, f

Olej powinien odpowiadać normie wskazanej w SIWZ. Odpowiedni certyfikat powinien być przedstawiony przez Dostawcę oleju. Ilość dostarczanego oleju będzie stwierdzona na podstawie wskazań licznika autocysterny i dlatego jest wymagana obecność przedstawiciela Odbiorcy bezpośrednio przy tankowaniu oleju.

Zastrzeżenia, co do jakości oleju mogą wynikać w trakcie spalania oleju. Pobór próbek oleju będzie się odbywał w uzgodnionym terminie, w obecności dwóch stron.

Wykonawca podnosi iż – szczególnie w stosunku do kryterium ilościowego oceny dostarczanego oleju opałowego (olej ulegał będzie systematycznemu zużyciu) – dokonanie jego odpowiednich badań, a co za tym idzie weryfikacji zasadności podnoszonych przez Zamawiającego wątpliwości, w terminie odległym do dostawy nie będzie możliwe.

Ponadto Wykonawca podnosi iż brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla obciążania go kosztami badań w przypadku, gdy wątpliwości Zamawiającego co do dostarczonego oleju opałowego okażą się bezzasadne.

W przypadku uznania zasadności zgłaszanych wyżej wątpliwości oraz gdy kryterium oceny odpowiedniej dla Zamawiającego jakości dostarczanego oleju opałowego będzie zgodność jego właściwości fizykochemicznych/składu z odpowiednią Polską Normą, Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany treści projektu umowy w ten sposób, iż dotychczasowe sformułowanie:

„ W sytuacjach wątpliwych co do ilości i jakości oleju opałowego, Dostawca wraz z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego zobowiązany jest do skontrolowania ilości i klasy oleju zamawiającego na swój koszt”

zastąpione zostanie przez:

„ W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do zgodności dostarczonego oleju opałowego z Polską Normą, Dostawca wraz z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego pobiorą próbki oleju opałowego i przekażą go do zbadania niezależnemu laboratorium. Gdy wynik badania potwierdzi zastrzeżenia Zamawiającego – jego koszt

pokrywa Dostawca, gdy wynik badania zastrzeżeń nie potwierdzi – jego koszt pokrywa Zamawiający. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do ilości dostarczonego oleju opałowego, Dostawca wraz z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego dokonają jego przeliczenia w temperaturze referencyjnej”.

W przypadku uznania zasadności zgłaszanych wyżej wątpliwości co do terminu badania dostarczanego oleju opałowego, Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany treści projektu umowy poprzez dodanie do niego zdania:

„Zastrzeżenia o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający winien zgłaszać w terminie 3 dni od dostawy oleju opałowego”.

ODPOWIEDŹ:

Zaproponowane rozszerzenie punktu umowy dot. badania jakości dostarczonego oleju jest dla Zamawiającego oczywiste – koszty związane z badaniem pokrywa strona nie mająca racji.

Na prośbę Pytającego, Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie czynności opisanych w § 10 projektu umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Pytającego tj.

projekt umowy § 10

W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do zgodności dostarczonego oleju opałowego z Polską Normą, Dostawca wraz z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego pobiorą próbki oleju opałowego i przekażą go do zbadania niezależnemu laboratorium. Gdy wynik badania potwierdzi zastrzeżenia Zamawiającego – jego koszt pokrywa Dostawca, gdy wynik badania zastrzeżeń nie potwierdzi – jego koszt pokrywa Zamawiający. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do ilości dostarczonego oleju opałowego, Dostawca wraz z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego dokonają jego przeliczenia w temperaturze referencyjnej. Zastrzeżenia o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający winien zgłaszać w terminie 3 dni od dostawy oleju opałowego.

DYREKTOR
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sławkowie Nowym
mgr inż. Włodzimierz Szwiec