



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl



GMINA
FAIR PLAY
2010

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biurowisko Obsługi
Rady Gminy
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Komendant GZ OSP
tel. (41) 347-50-21

Działalność
gospodarcza
Unia Europejska
Promocja
tel. (41) 347-50-53

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Place
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Nowiny, dnia 20.02. 2013r

Wszyscy
Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego

GKB – 2232/510/P/13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GKB-2232/510/P/13
pn : „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych
w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15, województwo świętokrzyskie”.

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w dniu 12.02.2013r oraz w dniu 13.02.2013 do Zamawiającego wpłynęło faxem zapytanie Wykonawców
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust.1, pkt.3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),
przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęło w niniejszym postępowaniu oraz wyjaśnienie Zamawiającego.

Pytanie 1

Nawiązując do przetargu na „Przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków
działkowych w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15, województwo świętokrzyskie” Nr postępowania
GKB – 2232/510/P/13 proszę w oparciu o dokumentację techniczną i warunki SIWZ o udzielenie informacji
czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania w/w zadania przewiertem sterowanym (HDD) przy
zastosowaniu rur PE 100 SDR17 RC lub PE 100 SDR17 TS które mają stosowne atesty do układania
wskazaną metodą oraz montażu bezopsypkowego.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wykonania w/w zadania przewiertem sterowanym (HDD)
przy zastosowaniu rur PE 100 SDR17 RC lub PE 100 SDR17 TS które mają stosowne atesty do układania
wskazaną metodą oraz montażu bezopsypkowego z zachowaniem warunków określonych w dokumentacji
technicznej, a także w SIWZ:

- 1/ Układ sytuacyjny – wysokościowy powinien być zgodny z rysunkami i opisem zawartymi
w projekcie budowlanym
- 2/ Rury ciśnieniowe stanowiące rury przewiertowe po ich wbudowaniu nie mogą wykazywać
żadnych uszkodzeń mechanicznych jak: zarysowania, pęknięcia, zniszczenia krawędzi
czoła rur itp.

Pytanie 2

Nie odnaleźliśmy w zamieszczonej dokumentacji uzgodnień z Wodociągami Kieleckimi, czy oznacza to iż
włączenie do istniejącej sieci wykonawca będzie wykonywał samodzielnie bez udziału Wodociągów
Kieleckich?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający przekazuje załącznik Nr 10 do projektu budowlanego tj. pismo TT4-U/ 3336 / 1023 / 12 z
dnia. 20.04.2012 pn.:

„Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. uzgadnia Projekt Budowlany przebudowy przyłącza wraz z
wewnętrznyimi przewodami wodociągowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowalijka II” na
działce Nr 533/15 przy ul. Przemysłowej w Sitkówce – Nowinach”, określający warunki włączenia
budowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej, który staje się częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia jako załącznik Nr 6a.

Pytanie 3

Prosimy o zamieszczenie schematu (rysunku) węzła – miejsca w którym projektowana sieć będzie włączona do istniejącego wodociągu.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż schemat (rysunek) węzła – miejsca w którym projektowana sieć będzie włączona do istniejącego wodociągu pokazany jest na rys. nr 2 węzeł Z1 „Projekt zagospodarowania terenu” w projekcie budowlanym.

Pytanie 4

Czy materiał z demontażu rur stalowych ma zostać przekazany Inwestorowi?

Czy też jako odpad z inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż opis postępowania zawarty jest w Projekcie Budowlanym ; Część Architektoniczno - Budowlana pkt. 20 str. 8.

Odzyskane elementy starej sieci wodociągowej stanowią własność Zamawiającego.

Należy je wywieźć do najbliższej składnicy złomu. Kwotę pozyskaną ze sprzedaży złomu należy przekazać na konto Urzędu Gminy i przedstawić stosowne dokumenty Zamawiającemu.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki