



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dnia 20.02. 2013r



GMINA
FAIR PLAY
2010

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biurowisko Obsługi
Rady Gminy
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Komendant GZ OSP
tel. (41) 347-50-21

Działalność
gospodarcza
Unia Europejska
Promocja
tel. (41) 347-50-53

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Place
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Wszyscy
Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego

GKB – 2232/510/P/13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GKB-2232/510/P/13
pn : „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych
w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15, województwo świętokrzyskie”.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W związku z wyjaśnieniem udzielonym na pytanie Wykonawcy, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej siwz, w następujący sposób:

1). W siwz rozdz. XXV. Wykaz załączników do siwz - po pkt. 6 dodaje się pkt. 6a w brzmieniu :


Pismo TT4-U/ 3336 / 1023 / 12 z dnia. 20.04.2012 pn.: „Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. uzgadnia Projekt Budowlany przebudowy przyłącza wraz z wewnętrznymi przewodami wodociągowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowalijka II” na działce Nr 533/15 przy ul. Przemysłowej w Sitkówce – Nowinach”
- załącznik Nr 6a

Powyższy dokument zostaje jednocześnie zamieszczony jako załącznik Nr 6a do siwz na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/Przetargi> Gminy.

Z poważaniem
WÓJT GMINY
Stanisław Barycki

Załączniki do pisma:

Pismo TT4-U/ 3336 / 1023 / 12 z dnia. 20.04.2012 pn.: „Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. uzgadnia Projekt Budowlany przebudowy przyłącza wraz z wewnętrznymi przewodami wodociągowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowalijka II” na działce Nr 533/15 przy ul. Przemysłowej w Sitkówce – Nowinach”
- załącznik Nr 6a



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitał zakładowy: 56 672 000 zł

Kielce 20-04-2012

TT4-U / 3336 / 1023 / 12

Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych
"WEKTOR"

ul. Cisowa 15
25-347 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia Projekt Budowlany przebudowy przyłącza wraz wewnętrznymi przewodami wodociągowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowalijka II" na działce Nr 533/15 przy ul. Przemysłowej w Sitkówce-Nowinach, pod następującymi warunkami:

Inwestor: Gmina Sitkówka-Nowiny

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac obowiązany jest przedłożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Z uwagi na brak w dokumentacji oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl - zakładka druki do pobrania) inwestor winien:
 - we właściwym urzędzie dokonać zgłoszenia budowy przyłącza kan.san.
 - lub dołączyć w/w oświadczenie do zgłoszenia przystąpienia do robót.
3. Istniejące przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę do przedmiotowych ogródków działkowych należy odciąć w sposób trwały. Punkt odcięcia należy odkryć do przeglądu technicznego.
4. Do opomiarowania doprowadzonej wody do ogródków działkowych zamontować wodomierz jednostrumieniowy w klasie C (R160).
5. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę aby części składowe przyłącza wody wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego oraz zewnętrzne powierzchnie murowane, betonowe izolować materiałami bezpiecznymi ekologicznie.
6. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służbę "Wodociągów Kieleckich".
7. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół końcowy".
Do "Protokołu .." należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wody w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv (w przypadku gdy wersję elektroniczną dostarczono do Ośrodka Geodezyjnego).
8. Przewidzieć odwodnienie obszaru w obrębie źródeł i odprowadzenie wód niewykorzystywanych, np. do studni chłonnej.
9. Teren zamierzonej inwestycji znajduje się w strefie ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Bolechowicach, gm. Sitkówka-Nowiny (Rozporządzenie Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r).

Na terenie przedmiotowych ogródków działkowych jest zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód oraz zakaz rolniczego wykorzystania ścieków.

W związku z powyższym Inwestor winien rozwiązać gospodarkę ściekową w sposób nie stwarzający zagrożenia dla jakości wód podziemnych tj. budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych lub usytuowanie przenośnych toalet typu TOI-TOI.

10. Podstawą do rozliczeń za dostarczaną wodę na teren ogródków będzie wodomierz główny zamontowany w studni wodomierzowej. Zgodnie z załączonym do dokumentacji oświadczeniem rozliczanie za doprowadzoną wodę do ogródków działkowych będzie się odbywało pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców - Zarząd Rodzinny Ogród Działkowy "Nowalijka" (siedziba ul. Przemysłowa, 26-052 Sitkówka Nowiny), a "Wodociągami Kieleckimi" na podstawie wskazań głównego wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.
11. "Wodociągi Kieleckie" nie zapewniają ciągłej dostawy wody. Zastrzegamy sobie prawo limitowania wody do ogrodów działkowych w okresie szczytowego rozbioru, z wyłączeniem wody włącznie. Załączone do dokumentacji oświadczenie o nieroszczeniu pretensji odszkodowawczych do "Wodociągów..." z tytułu przerw w dostawie wody będzie integralnym elementem umowy Podstawowej o dostarczenie wody.
12. Uzgodnienie jest ważne trzy lata.

Do wiadomości :

=====

1. TP w/m plik
2. a/a

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekologicznych
GŁÓWNY KASZYGOWY

mgr Władysław Karol Jacewicz