



Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dn. 20 luty 2013r.



GMINA
FAIR PLAY
2010

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi
Rady Gminy
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Komendant GZ OSP
tel. (41) 347-50-21

Działalność
gospodarcza
Unia Europejska
Promocja
tel. (41) 347-50-53

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Plac
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Informacja Turystyczna
tel. (41) 345-96-50 w.35

GKB – 2222.509.P.1.13

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia**

Strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GKB-2222.509.P.13 pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni obok budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce, Gmina Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie”.

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 18.02.2013r. wpłynęło do Zamawiającego faksem zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt.3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęło w niniejszym postępowaniu oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie 1

Prosimy o ujednoczenie charakterystyki nawierzchni poliuretanowej, ponieważ w pkt 5 SIWZ Rozdział II Przedmiot zamówienia Zamawiający określił, że nawierzchnia ma być w całości przepuszczalna dla wody, natomiast w przedmiarze poz. 3 d 1. Jest: nawierzchnia poliuretanowa typu tartan, która jest nieprzepuszczalna. Proszę o wyjaśnienie, czy pod nawierzchnie poliuretanowe należy ułożyć warstwę ET gr 30mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający wyjaśnia:

- Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej typu dwuwarstwowego EPDM:
 - a. warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepszczka poliuretanowego grubości do 35 mm (ET);
 - b. warstwa dynamiczna – warstwa nawierzchni poliuretanowej o średniej grubości 8 mm – warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z klejem poliuretanowym;
 - c. warstwa użytkowa – warstwa EPDM 8 mm, warstwa użytkowa to mieszanina granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm z klejem poliuretanowym;
- Nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody.
- Pod nawierzchnie poliuretanową należy ułożyć warstwę ET grubości do 35 mm.

Z up. WÓJTA
Krzysztof Rym
ZASTĘPCA WÓJTY