


Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębienie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl



GMINA

FAIR PLAY

2008

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi
Rady Gminy
Promocja
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Działalność
gospodarcza
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Informacja Turystyczna
tel. (41) 347-50-53

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta Gminy
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-31
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Płaca
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Nowiny, dnia 02 lipca 2010r

**Wszyscy
Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia**

Strona internetowa Zamawiającego

GKB- 2222/358/P/1/10

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GKB – 2222/358/P/10 na „Budowę zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, zlokalizowanego na działkach Nr ewid. 35/98, 35/99, 35/12, 35/65 obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie”.

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.06.2010r do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 1, pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1:

„ - w przedmiarach (załącznik Nr 7a, 7b, 7c,) poz. Nr 3.45 dotyczy konstrukcji daszków lukowych, ilości podane są w sztukach, w udostępnionej dokumentacji nie ma informacji na temat wymiarów daszków, prosimy o uzupełnienie tych danych”.

Odpowiedź na pytanie 1:

Daszki lukowe nad wejściami do lokali mieszkalnych o wymiarach 0,9 x 1,5 m, poliwęglan w ramce aluminiowej dostępne w powszechnej sprzedaży.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 7a,7b,7c, 7d do siwz) stanowi wyłącznie materiał informacyjny, pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę ceny zamówienia.

Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa za realizację całości zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót (traktowanego jako materiał pomocniczy), wzoru umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Pytanie 2:

„ - w pozycjach 2.23, 3.30, 3.31, 3.34, we wszystkich trzech załącznikach, jako podstawy podane są KNR 1, według naszych informacji uzyskanych od producenta systemu H+H nie ma katalogu o takim numerze (jedyny jaki wydali to KNR 9 – 17)”.

Odpowiedź na pytanie 2:

Podstawa KNR 1, została błędnie podana, obowiązuje wg. informacji producenta.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 7a,7b,7c, 7d do siwz) stanowi wyłącznie materiał informacyjny, pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę ceny zamówienia.

Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa za realizację całości zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót (traktowanego jako materiał pomocniczy), wzoru umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Pytanie 3:

„ – czy specyfikacje techniczne załączone do SIWZ dotyczą przedmiotowej inwestycji, ponieważ w nazwie nadanej przez Zamawiającego jest Budowa budynku mieszkaniami socjalnymi w Bolkowie przy ul. Wolbromskiej 4-6”.

Odpowiedź na pytanie 3:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą przedmiotowej inwestycji, tj. „Budowy zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, zlokalizowanego na działkach Nr ewid. 35/98, 35/99, 35/12, 35/65 obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie”. Specyfikacje zostały opracowane przez autora projektu powtarzalnego, który był również realizowany w Bolkowie.

Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Krzysztof Rym
ZASTĘPCA WÓJTA