



# Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 16.08.2017r.

INO.272.68.P.1.17

**Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków  
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.68.P.17 na:  
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny**

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2017r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r, poz. 2164 ze zmianami) przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

**Pytanie nr 1.**

Z uwagi, iż przedmiot zamówienia obejmuje m.in demontaż starych oraz montaż nowych wysięgników rurowych powyżej linii napowietrznej o długości i kącie nachylenia wynikającym z przeprowadzonych obliczeń, prosimy o dopuszczenie oprav z regulacją kąta wymaganą przez obliczenia fotometryczne przy spełnieniu normy oświetleniowej PN-EN 13201 oraz wyznaczonych przez Zamawiającego klas oświetleniowych.

Wnioskujemy o dopuszczenie oprav z uchwytem montażowym o standardowym i powszechnym zakresie regulacji, tj. dla montażu bezpośrednio na słupie od 0° do 10° oraz dla montażu na wysięgniku od -10° do +5°.

**Odpowiedź nr 1.**

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU oprawa musi posiadać możliwość regulacji kąta położenia w granicach minimum -5° do +15°. Zamawiający podtrzymuje zakres wskazany w PFU


**Pytanie nr 2.**

W PFU cz. 1 i 2 jest zapis, iż oprawa oświetleniowa ma być wyposażona w złącze nożowe odłączające napięcie wraz z jej otwarciem. Ze względu na fakt, iż w Polsce sieć oświetleniowa w ciągu dnia jest pozbawiona napięcia oraz że prace konserwatorskie należy przeprowadzać przy wyłączonym napięciu na słupie lub na obwodzie prosimy o umożliwienie zastosowania oprawy nie posiada takiego złącza.

**Odpowiedź nr 2.**

Zamawiający nie dopuszcza oprav nie posiadających złącza nożowego odłączającego napięcie wraz z jej otwarciem.

**Z poważaniem**

  
Sebastian Nowaczewicz