



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 10.04.2019r.

INO.272.19.P.19

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona internetowa Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.19.P.19 na: „Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” – ETAP II

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.04.2019r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r., poz. 1986), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

Proszę o odpowiedź czy guma siatki która ma być obsiana trawą i jest przeznaczona na nawierzchnię bezpieczną są to maty przerostowe jeżeli tak to czy mogą być w kolorze czarnym? Jeżeli nie są maty przerostowe to proszę o przedstawienie szczegółowych parametrów siatki gumowej oraz jej koloru.

Odpowiedź nr 1.

W strefie urządzeń o nawierzchni trawiastej należy ułożyć maty przerostowe spełniające wymagania normy PN-EN 1177:2018-04. Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru zielonego oraz czarnego. Należy dobrać odpowiednią grubość maty do wysokości HIC zamontowanych urządzeń.

Pytanie nr 2.

Czy nawierzchnia bezpieczna piaskowa oraz trawiasta ma być ograniczona takim samym obrzeżem elastycznym PVC.

Odpowiedź nr 2.

Wokół nawierzchni piaskowej należy zamontować bezpieczne obrzeża elastyczne PVC, natomiast w strefie urządzeń o nawierzchni trawiastej należy ułożyć maty przerostowe.

Pytanie nr 3.

Czy przy wycenie Wykonawca ma się kierować wyłącznie zakresem przedstawionym w SIWZ ponieważ przedmiary oraz projekty przedstawiają szerszy opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 3.

Zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Natomiast zakres ilościowy i jakościowy robót należy uściślić na podstawie dokumentacji projektowej - załącznika nr 8 do SIWZ, która obejmuje w swoim zakresie przebudowę całego placu zabaw.