



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 13.10.2020 r.

INO.272.93.P.20

*Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.93.P.20 na: „Budowę oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka -Nowiny, woj. Świętokrzyskie ”- ETAP I

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.10.2020r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

Pytanie 1:

W związku z Państwa postępowaniem dotyczącym Przebudowy placu zabaw ETAP IV prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Prosimy o informacje jakiego koloru mają być słupy.
2. Czy w ofercie należy przewidzieć całość kosztorysu załączonego czy też zgodnie z zaznaczoną częścią na rysunkach.

Odpowiedz:

- 1) Ze względu na fakt iż, oświetlenie będzie zlokalizowane na placu zabaw, Zamawiający informuje, że wskazuje słupy kompozytowe z wielokolorowym wzorem, opcjonalnie podświetlane od wewnątrz. Natomiast, ostateczny wybór wzoru i koloru, z dostępnych na rynku, nastąpi po zawarciu umowy z Wykonawcą.
- 2) Zamawiający informuje, że przedmiar ma jedynie charakter informacyjny (załącznik nr 9 do SIWZ), i obejmuje pełen zakres robót zgodny z projektem budowlano-wykonawczym, czyli pełen ETAPI i ETAPII zadania. Natomiast przedmiot zamówienia określa SIWZ i obejmuje realizację zadania w zakresie:
- ETAP I **z wyłączeniem 3 słupów nr L1/6, L1/7, L1/8, czyli do zamontowania pozostaje 11 słupów oraz**
- ETAP II **z wyłączeniem 4 słupów L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, czyli do zamontowania pozostaje tylko jeden słup oświetleniowy.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia wskazuje również załączony do dokumentacji projektowej (zał. nr 8 do SIWZ) rysunek schematu zasilania pn. *Zakres przedmiotu zamówienia*, w którym kolorem czerwonym, zaznaczony został zakres zgodny z SIWZ.

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu, określonego w SIWZ, również w cenie ryczałtowej uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych zawartych w SIWZ.