



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 13.07.2020r.

INO.272.16.P.20

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.16.P.20 na : „MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SITKÓWKA – NOWINY – ETAP III”

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.07.2020 wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnię, wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z dokumentacją przetargową udostępniono wymagane klasy oświetleniowe oraz przykładowe obliczenia (załącznik nr 11) dla wszystkich rodzajów opraw zgodne z obowiązującymi normami.

Pytanie nr 2

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obowiązującymi ich Normami, które mają zastosowanie, a nie zostały podane słupy, lampy, wysięgniki. Normy bezpieczeństwa powinny osobom poruszającym się po nich. Zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Oświetlenie) które oślepią ludzi, kierowców na drogach w pracy, co może spowodować powolne osłabienie wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Czy produkty zakupione mają własności intelektualnej i przemysłowej w inwestycji co nie naraża na straty Inwestorów, i spowoduje zmniejszenie się nieuczciwej konkurencji.

Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikające z art. 4 ust 3. TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie respektowania Prawa własności intelektualnej i przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Normy obowiązujących.

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego Wykonawca ma w obowiązku wykonanie robót w zakresie instalacji oświetlenia z uwzględnieniem PN, Rozporządzeń, przepisów Prawa Budowlanego, przepisów branżowych, a także przepisów SANEPID, BHP i przeciwpożarowych.

Pytanie nr 3

Czy proponowane oprawy oświetleniowe LED powinny posiadać dokument do technologii i deklaracje zgodności z następującymi normami potwierdzone z zakresu bezpieczeństwa użytkownika:

- EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjne własności gruntów do instalacji słupów na terenie użytkowania i wymogów.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego Wykonawca ma w obowiązku wykonanie robót w zakresie instalacji oświetlenia z uwzględnieniem PN, Rozporządzeń, przepisów Prawa Budowlanego, przepisów branżowych, a także przepisów SANEPID, BHP i przeciwpożarowych.

Pytanie nr 4

Czy brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytów mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według prawa do instalowanych produktów według zamienników oświetlenia sodowego Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych (czytaj google), które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej wyceny. Jednocześnie dostosowując do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii ustawy o niskoemisyjności, z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wsięgników i mocowań i instalacji oprawy. Kto odpowiada za błędy w realizacji zamówienia oświetlenia LED podczas wypadku na drodze Zamawiający? Zarządca drogi? Czy grupa inwestorów?

Odpowiedź nr 4

Ogólny opis oprawy został zamieszczony w Programie Funkcjonalno Użytkowym pkt. 2 litera G oraz H.

Pytanie nr 5

Zamawiający w dokumentacji PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY wyspecyfikował, iż należy przewidzieć oprawy LED typu pastorał zgodnie m. in. z wymaganiem aby materiał korpusu był wykonany z aluminium tłoczone, malowane proszkowo na kolor RAL wskazany na etapie realizacji. W związku z powyższym zapytujemy czy Zamawiający dopuści materiał korpusu oprawy LED typu pastorał wykonany z odlewu aluminium?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji dotyczący korpus oprawy, który ma być wykonany z tłoczonego aluminium. Wykonanie oprawy w stylistyce „pastorał” z odlewu aluminiowego spowodowałoby znacząco zwiększenie wagi oprawy. Istniejące oprawy wykonane są jako tłoczone i Zamawiający nie chce doprowadzić do zwiększenia obciążenia istniejących słupów nie podlegających wymianie w ramach zamówienia. Dodatkowo odlew aluminiowy w tej formie byłby podatny na uszkodzenia mechaniczne – przy odlewie tego typu uderzenie mogłoby spowodować pęknięcie korpusu natomiast przy tłoczonym aluminium spowoduje jedynie wgniecenie.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1. Pismo z dnia 13.07.2020 – Zmiana SIWZ pismem z dnia 13.07.2020r.
2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia po zmianach z dnia 13.07.2020r.
3. Program Funkcjonalno Użytkowy po zmianach z dnia 13.07.2020r.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.07.2020r.