



# Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 15.10.2020 r.

INO.272.92.P.20

**Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków  
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.92.P.20 na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”**

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.10.2020r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r, poz.1843), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

#### **Pytanie 1:**

W związku z rozbieżnościami między specyfikacją a przedmiarem proszę o wyjaśnienie następującej kwestii.

Zgodnie z zapisami w specyfikacji w ramach zadania 1 należy wykonać sieć wodociągową o długości ok. L=373 mb, natomiast w przedmiarze oprócz wymienionej sieci wodociągowej ujęta jest też sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. L=311 mb.

W związku z powyższym proszę o podanie jednoznacznej odpowiedzi jaki jest właściwy zakres prac do wykonania w ramach zadania nr 1.

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ, i obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

**Zadanie 1.** Budowa sieci wodociągowej w m. Szewce ul. Krzemieniowa, inwestycja na działkach nr ewid. 320/4, 394, 263/4, obręb Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny, z rur PE100 SDR11 PN16 Ø125x11,4mm, o długości około L= 373,67m, wg projektu budowlanego.

**Zadanie 2.** Budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej m. Szewce, inwestycja na działkach nr ewid. 315/4, 394, 257/5 obręb Szewce, Gm. Sitkówka– Nowiny, w tym: wg projektu budowlanego, w tym:

- a) wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 Ø125x11,4mm, o długości ok. L= 399,10m,
- b) kanał sanitarny z rur PVC SN8 Ø200x5,9mm, o długości ok. L= 387,30m.

Zamawiający informuje, że przedmiar ma jedynie charakter informacyjny (załącznik nr 9 do SIWZ), i obejmuje pełny zakres robót obu zadań. Przedmiar dla zadania nr 1 został skalkulowany łącznie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast w przedmiocie zamówienia na obecnym etapie przewidziana jest do wykonania jedynie budowa sieci wodociągowej, co wynika z zakresu w SIWZ.