

ZGKiM/304/2/14

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZGKiM/304/14:**

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 80 000 litrów wraz z transportem do budynków będących pod zarządem ZGKiM w Nowinach”.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach, ul. Parkowa 3 informuje, że w dniu 24-10-2014 roku wpłynęło zapytanie o treści:

„Wymaganie aby paliwo rozliczane było w temperaturze otoczenia tj. temperaturze rzeczywistej jest niezgodne z ogólnie przyjętym rozliczaniem paliw w Polsce, które odbywa się w temperaturze +15°C. Ponadto należy zaznaczyć, iż wymóg rozliczania paliwa w temperaturze rzeczywistej dość mocno ogranicza konkurencję, a co za tym idzie narusza zasady równego traktowania Wykonawców.

Informujemy, iż Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny ogłaszając przetarg na dostawę oleju opałowego w dniu 30.04.2014r. rozdział II, pkt. 2 ppkt. C SIWZ wymagał aby rozliczanie paliwa odbywało się w temperaturze referencyjnej + 15°C. Proszę więc o wyjaśnienie dlaczego Państwo jako jednostka gminna macie inne wymagania co do temperatury w jakiej ma być rozliczane paliwo?”

ODPOWIEDŹ :

Ponownie informujemy, że rozliczanie będzie się odbywać na podstawie wskazań licznika przy autocysternie. Liczniki są legalizowane, certyfikowane i rozliczanie na podstawie ich wskazań jest dla nas najbardziej wiarygodne i przejrzyste.

Informujemy jednocześnie, że przy jednorazowym tankowaniu paliwa, dla jednej kotłowni w ilości 2000 do 3000 l. jest to wystarczająco dokładny pomiar.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Włodzisław Siwiec