

Nowiny, 28-10-2014

ZGKiM/304/3/14

### INFORMACJA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZGKiM/304/14:**

**„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 80 000 litrów wraz z transportem do budynków będących pod zarządem ZGKiM w Nowinach”.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach, ul. Parkowa 3 informuje, że w dniu 27-10-2014 roku wpłynęło zapytanie o treści:

„legalizowane liczniki zamontowane na autocysternach mają możliwość wydruku litrów w temperaturze rzeczywistej oraz temperaturze referencyjnej + 15°C, pytaniem jest, która wskazana wartość będzie podstawą do wystawienia faktury VAT?”.

### ODPOWIEDŹ :

Jeżeli jest możliwość wydruku litrów przez licznik autocysterny w temperaturze +15 °C, to w takiej temperaturze będą dokonywane rozliczenia.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Włodzimierz Siwiec