



# Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębienie 25,  
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,  
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dnia 13.03.2015r.



## GMINA FAIR PLAY

Sekretarz Gminy  
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy  
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny  
tel. (41) 347-50-26

Obsługa klienta  
tel. (41) 347-50-34

Referat Organizacyjny  
i Spraw Społecznych  
tel. (41) 347-50-50  
Obrona Cywilna  
tel. (41) 347-50-53  
Ewidencja Ludności  
tel. (41) 347-50-54  
Biuro Obsługi  
Rady Gminy  
tel. (41) 347-50-25  
Działalność Gospodarcza  
Promocja  
tel. (41) 347-50-53  
Informatyk  
tel. (41) 347-50-22

Urząd Stanu Cywilnego  
tel. (41) 347-50-55

Referat Infrastruktury,  
Inwestycji,  
Nieruchomości  
i Ochrony Środowiska  
Kierownik  
tel. (41) 347-50-82  
Zastępca Kierownika  
tel. (41) 347-50-70  
Inwestycje i budownictwo  
tel. (41) 347-50-80  
Inwestycje i zamówienia  
publiczne  
tel. (41) 347-50-83  
tel. (41) 347-50-85  
Gospodarka odpadami  
tel. (41) 347-50-73  
Dokumentacja  
geodezyjno-kartograficzna  
tel. (41) 347-50-75  
Gospodarka  
Nieruchomościami  
tel. (41) 347-50-71  
Ochrona Środowiska  
tel. (41) 347-50-77

Referat Planowania  
Budżetu i Finansów  
Kasa  
tel. (41) 347-50-36  
Księgowość  
tel. (41) 347-50-32  
tel. (41) 347-50-33  
Płace  
tel. (41) 347-50-35  
Podatki i Opłaty  
tel. (41) 347-50-31  
tel. (41) 347-50-37  
tel. (41) 347-50-38

Nr postępowania: **INO.272.5.P.3.15**

**Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację  
Istotnych Warunków Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy:  
„Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul.  
Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37,  
dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg  
gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg  
gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka –  
Nowiny, województwo świętokrzyskie”.**

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11 marca 2015r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

### **Pytanie Nr 1:**

Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno – asfaltowych opiera się na Wytycznych Technicznych WT-2 2008, które to zostały wycofane i zastąpione Wytycznymi Technicznymi WT-2 2010. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010 jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno – asfaltowych?

### **Odpowiedź na Pytanie Nr 1:**

Wytyczne opracowane przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad wskazane w STWiOR stanowią jedynie zbiór zaleceń do stosowania przez służby tego organu. W żaden sposób nie mają wpływu na stosowanie ich konkretnej wersji przez Zamawiającego. Wobec powyższego załączone do SIWZ specyfikacje techniczne pozostają bez zmian.

Jednocześnie informuję, iż zarządzeniem nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. zostały zatwierdzone wytyczne WT-2 2014 i to one a nie wytyczne z roku 2010 są obowiązujące.

Z poważaniem

WÓJT GMINY  
  
Sebastian Nowaczklewicz