



Gmina Sitkówka-Nowiny

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębienie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dnia 03.08.2015r.



GMINA
FAIR PLAY

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Obsługa Klienta
tel. (41) 347-50-34

Referat Organizacyjny
i Spraw Społecznych
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-53
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54
Biuro Obsługi
Rady Gminy
tel. (41) 347-50-25
Działalność Gospodarcza
Promocja
tel. (41) 347-50-53
Informatyk
tel. (41) 347-50-22

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Infrastruktury,
Inwestycji,
Nieruchomości
i Ochrony Środowiska
Kierownik
tel. (41) 347-50-82
Zastępca Kierownika
tel. (41) 347-50-70
Inwestycje i budownictwo
tel. (41) 347-50-80
Inwestycje i zamówienia
publiczne
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85
Gospodarka odpadami
tel. (41) 347-50-73
Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Planowania
Budżetu i Finansów
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Plac
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Oplaty
tel. (41) 347-50-31
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Nr postępowania: **INO.272.32.P.1.15**

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.32.P.15 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowa i ul. Wrzosowa w msc. Zgórsko oraz przebudowa sieci energetycznej i stacji trafo nr 1006 Zgórsko pod lasem” w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie”.

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 31 lipca 2015r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W związku z chęcią przystąpienia do ww. przetargu prosimy o przesłanie informacji odnośnie opraw LED, jaki ma być pobór mocy?

W załączonej dokumentacji (przedmiar) jest wyłącznie informacja, iż należy zastosować oprawę typu Faelluce Advance. Oprawy tego rodzaju produkowane są w zakresie od 15 do 38 LED.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zgodnie z ad.p.1.3.III Oświetlenie uliczne – PROJEKTU PRZEBUDOWY LINII N.N W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Oświetlenie uliczne zaprojektowano oprawami drogowymi LED po mocy 50W zainstalowanych na istniejących słupach. Pozostałe parametry zgodnie z ww. punktem.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Barwiński