



Nowiny, dnia 09.08.2016r

INO.272.68.P.16

## **Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.68.P.16 na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energie pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie zapisów pkt 5.2.1. załącznika nr 9 do SIWZ tj. Programu funkcjonalno – użytkowego w następującym zakresie:

- jest:

„5.2.1. Wymagania w zakresie kotłów gazowych i zasobników c.w.u.

- demontaż dwóch sztuk kotłów na olej opałowy,
- demontaż dwóch zasobników ciepłej wody użytkowej,
- demontaż dwóch wsadów kominowych,
- dostawa i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy znamionowej minimum 400 kW każdy. Wszelkie powierzchnie grzewcze oraz elementy kotła mające styczność z kondensatem wykonane ze stali kwasoodpornej. Sprawność pieca 40/30 °C przy 100 % mocy minimum 107 %. Minimalna pojemność wodna 600 l.”


- po zmianie

5.2.1. Wymagania w zakresie kotłów gazowych i zasobników c.w.u.

- demontaż dwóch sztuk kotłów na olej opałowy,
- demontaż dwóch zasobników ciepłej wody użytkowej,
- demontaż dwóch wsadów kominowych,
- dostawa i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy znamionowej minimum 400 kW każdy. Wszelkie powierzchnie grzewcze oraz elementy kotła mające styczność z kondensatem wykonane ze stali kwasoodpornej lub stopów Al/Si. Minimalna sprawność kotła zgodnie z Dyrektywą UE EN 92/42.

Ujednolicony tekst załącznika dostępny jest na stronie Zamawiającego.

ZASTĘPCA WÓJTY

  
mgr Łukasz Barwiński